

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИ - 01

Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.

Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 50 см. Допускается толщина разделки не менее 38 см., при условии защиты деревянных конструкций штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм.

Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту.



У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предпочтительный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50x70 см. без дефектов и прогаров.

В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.

Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи.

Горячие угли, шлак или золу удаляйте в специально отведенные места, где все выгребаемое из топок заливается водой.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- топить углем, коксом, газом печи не предназначенные для этих видов топлива;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- использовать дрова, превышающие размер топки печи.
- хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье.

По вопросам пожарной безопасности Вы можете проконсультироваться в Государственном пожарном надзоре по месту жительства и в АРО ВДПО РА, г.Горно-Алтайск, улица П.Кучияк, 11, тел (388-22) 2-12-85.